



# 誠美樸真

Blossom Mansion

各位芳鄰您好：

因圖書室注公廁天花板冷氣  
管路盜汗滴水至天花板，維修廠商  
推測冷媒流向過於集中一台(收發  
室)之故，故需再開一台公共冷氣  
做測試，目前為開管理中心上方冷  
氣做測試，測試期約為7天。如測  
試完成，將再另行公告。

誠美樸真社區管理委員會 敬啓  
中華民國 110 年 5 月 10 日



銘正物業

Ming Zheng Property Management

保全股份有限公司  
公寓大廈管理維護有限公司

<http://www.ming-zheng.com.tw>