

## 誠美樸真

## 各位芳鄰您好:

由於 110 年 5 月 13 日,興達電廠燃煤機組 不明原因跳機,下午 3 時起全合分區輪流停電, 本社區分別於 15:25、16:43、18:20 共停電三 次,以下就當時狀況說明。

經查緊急發電機運作沒提供緊急用電的有電 梯、緊急照明燈、車道鐵捲門及柵欄機系統、地 下室水泵浦、監視器系統、警報系統、門禁系 統;且斷電時每層樓防火門及自動門會關閉,社 區小門、環保室垃圾冷藏及收發室冰箱皆無供 電,以及社區 app 因斷電無網路無法使用,目前 緊急發電機油量尚有四分之三,約可供應發電機 8~10 小時發電。

> 誠美樸填社區管理委員會 敬啓 中華民國 110 年 5 月 14 日

